



BS/BE manœuvres Chargé d'intervention

Référence : HA CGE 003 R

Habilitation électrique RECYCLAGE Norme NF C 18-510 /A2

Objectifs

Connaître les dangers de l'électricité.
Savoir analyser le risque électrique et s'en protéger.
Être capable de mettre en œuvre des méthodes et procédures permettant d'effectuer des opérations à proximité d'installations électriques sous tension.
Intervenir sur un appareil ou remplacer à l'identique un appareil électrique lors d'une opération hors tension.

Personnes concernées

Personnel non-électricien, exploitation, entretien devant effectuer des opérations simples nécessitant la mise hors tension de circuit et remplacement d'éléments terminaux.

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance d'études de cas, d'exercices pratiques avec une armoire électrique conforme à l'annexe D de la Norme NFC 18-510

D'apports théoriques et d'activités de compréhension et d'acquisition.

Modalités d'évaluation

QCM

Evaluation des risques électriques

Comportement adapté

Respect des consignes

Objectif à l'issue de la formation

Délivrance d'une attestation et d'un avis après formation

Durée

1,5 jours (10,5 H)

Effectif

De 1 à 12 Personnes

Contactez-nous

Christophe Geneste

Mail : cgeformations@gmail.com

Tél :0633404727

Pré Requis

Savoir lire et parler le français

Aucune connaissance en électricité, les personnes doivent être capables de comprendre les instructions de sécurité

Parcours pédagogique

Connaitre le contexte réglementaire concernant les habilitations électriques

Présentation des notions sur les grandeurs électriques, courant, tension, puissance

Les effets du courant électrique sur le corps humain.

Les différents types de contacts :

Différence entre contact direct et indirect

Connaitre le rôle du conducteur de protection (vert /jaune)

Connaitre la différence entre les surcharges et court-circuit

Reconnaissance du matériel, structure du tableau électrique

Procédure de réarmement

Les zones d'environnement et leurs limites

Les EPI, EPC, le VAT, les outils

Conduite à tenir en cas d'incendie d'origine électrique

Niveau de Formation : C - Formation visant un CQP non enregistré au RNCP ou au RS

Délais d'interventions

Trois semaines après signature de la convention de formation